

СОГЛАСОВАНО

Председатель Карельской региональной общественной организации инвалидов «Петросино»

О.В. Осипова

2018 г.




УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»
И.Г. Плагова

2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объект инфраструктуры

№ 1

Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: объект транспортной инфраструктуры - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5»
- 1.2. Адрес объекта: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Строительная, дом 19
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее двухэтажное здание, S 570 кв.м.; наличие прилегающего земельного участка 2588 кв.м.
- 1.4. Год постройки: 1966 года
- 1.5. В ___ году произведена реконструкция: реконструкция не проводилась.
- 1.6. Ведомственная принадлежность – республиканский объект.
- 1.7. Балансодержатель – оперативное управление ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»
- 1.8. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.9. Название организации (учреждение), (полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям «Оставшимся без попечения родителей, №5» (ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»).
- 1.10. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление.**
- 1.11. Юридический адрес организации (учреждения) **индекс: 186420, Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Гагарина,15а.**
- 1.12. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная.**
- 1.13. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство социальной защиты Республики Карелия.**
- 1.14. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **185910, Республика Карелия, г.Петрозаводск, Проспект Ленина, 6.**

№ 2

Характеристика деятельности объекта

- 2.1. Сфера деятельности: **предоставление социальных услуг.**
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **все возрастные категории.**
- 2.3. Категории населения посещающих объект (маломобильные группы населения, люди среднего и старшего поколения, дети, молодежь) **все категории.**
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): **инвалиды на колясках, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью) все категории.**
- 2.5. Виды услуг: **Предоставление социально бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Республики Карелия от 16 декабря 2014 года №1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия».**
- 2.6. Форма оказания услуг: **полустационарная.**

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых) - 13 чел в день.

№ 3

Состояние доступности

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутом автобуса № 1,2,3.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: ближайшая остановка – ул. Строительная.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 114 метров.

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – имеется.

3.2.3. Перекрестки: отсутствуют.

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: отсутствует.

3.2.5. Перепады высот на пути – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – формы:

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушений)	Варианты организации доступности
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ДУ
3.	С нарушением опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4.	С нарушением зрения (С)	ДУ
5.	С нарушение слуха (Г)	ДУ

• ВНД - временно недоступно, ДУ- доступно условно, Д – доступно

3.4. Состояние доступности основных – функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Фактическая доступность для инвалидов		
		на кресло-колясках (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)
1.	Вход (входы) на территорию	ДУ	ДУ	ДУ
			с поражением слуха (Г)	ДУ

2.	Путь (пути) движения внутри объекта	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Система информации и связи	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Территория объекта	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

3.5. Управленческое решение:

3.5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)	
1.	Территория, прилегающая к участку	КР	КР
2.	Вход (входы)	ТР	ТР
3.	Путь (пути) передвижения внутри объекта	ТР	ТР
4.	Зона целевого назначения	ТР	ТР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ТР	ТР
6.	Система информации на объекте	ТР	ТР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг	Орг

- Указывается один из видов работы в соответствии с классификатором:

ТР - текущий ремонт

ПСД - подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР - капитальный ремонт

Рек - реконструкция

Орг - организация альтернативы

формы обслуживания и др. орг. Мероприятия

3.5.2. Период проведения работ - со II по IV квартал 2018 года в рамках государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016 – 2020 годы

3.5.3. Ожидаемые результаты (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДШ

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) – ДЧ-И.

** указывается: **ДШ-В** – доступен полностью всем; **ДШ-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно(указать каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**-доступен частично всем; **ДЧ-И** -доступен полностью избирательно(указать каким категориям инвалидов); **ДУ**-доступно условно (**ДУ-В** или **ДУ-И**)

№ 4

Заключение о доступности для инвалидов объекта

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	+	+	+	+
Объект не доступен, требуется адаптация				

* Доступный элемент отметить знаком (+)

Паспорт составлен на основании

Акта обследования №б/н от « 06 » июля 2018 года

Дата составления паспорта « 06 » июля 2018 года.

Лица, проводившие обследование объекта:

Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения

безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МНГ – О.В. Осипова,

Заместитель директора по ГО и ВКБ – С.Л. Боровиков

Специалист по охране труда – А.И. Саввин

СОГЛАСОВАНО

Председатель Карельской региональной общественной организации инвалидов «Петросино»

О.В. Осипова

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»

И.Г. Платова

2018 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Объекта социальной инфраструктуры

Дата проведения обследования – 16 июля 2018 года.

Время проведения обследования – с 15.00 до 17.00.

Погодные условия – благоприятные

Инструментарий, используемый при проведении обследования: фотоаппарат, рулетка, угломер.

1.1. Вид (наименование) объекта: объект социальной инфраструктуры - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №5»

1.2. Адрес объекта: ведения о размещении объекта: 1865000, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Строительная, Дом 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- занимаемая площадь около: отдельно стоящее 2-этажное здание – 570 кв.м.

- временное здание -

- прилегающий земельный участок – 2588 кв.м.

- год постройки: 1966 г.,

- последнего капитального ремонта – **не было**

1.4. Ведомственная принадлежность – республиканская.

1.5. Балансодержатель – оперативное управление ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности - предоставление социальных услуг.

2.2. Критерии обслуживаемого населения по возрасту – все возрастные категории.

2.3. Критерии обслуживания инвалидов - все категории.

2.4. Виды услуг: Предоставление социально бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Республики Карелия от 16 декабря 2014 года №1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия».

2.5. Форма оказания услуг – полустационарная.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту: маршрутным автобусом № 1,2,3, остановка по ул. Строительная.

3.1.1. Входные зоны: центральный вход - частично доступно.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановка общественного транспорта.

3.2.1. Расстояние от остановки транспорта: 114 метров.

3.2.2. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – имеется.


3.2.3. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – отсутствуют.



3.2.4. Информация на пути следования к объекту: отсутствует.



3.2.5. Перепады высот на пути – нет

**4. Результаты обследования с фотофиксацией.
к Акту обследования к паспорту доступности от « 06 » июля 2018 года**

1. Входная зона

№ п/п	№ на плане	Наименование функциональной зоны	Содержание замечания	Ссылка на нормативный документ	Фото	Значимо для инвалидов (категории)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.		Парковка для МГН	<p>1. Отсутствует парковка для инвалидов «Стоянка для инвалидов»;</p> <p>2. Отсутствует знак, регламентирующий количество метров и направление действия знака «парковка для инвалидов».</p>	П.4.2. СП 59.13330.2012 «СНИП 35-01-2001		К, О, С, Г	<p>Оборудовать место парковки для автотранспорта инвалидов не менее 5 % от общего количества парковочных мест. Установить знак в соответствии с СНИП.</p>

						
2.	Входная зона	Отсутствует при входе на объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	П.4.1. СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001		К, О, С, Г	Установить вывеску с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, на контрастном фоне.

3.	Путь, пути движения на территории	1. Пешеходная дорожка не имеет бордюров.	П.4.1. СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001		К,О,С,Г	Требуется установка бордюров по длине пешеходной дорожки.
4.	Вход (входы) в здание	<ol style="list-style-type: none"> Отсутствует навес с водоотливами. Отсутствует поручень. Отсутствуют предупреждающе тактильные указатели перед лестничным маршем. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. 	П.5.1. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001		К,О,С,Г	<p>Установить навес с водоотливами.</p> <p>Установить поручень.</p> <p>Нанести предупреждающе тактильные указатели перед лестничным маршем, обозначить краевые ступени лестничного марша.</p>


5.

24,26

Путь пути
движения в
нутрии
здания

На прозрачных
полотнах дверей
следует
предусматривать
яркую контрастную
маркировку. Ручка
входной двери
должна быть
контрастной.



П.5.1. СП
59.13330.2012
"СНиП 35-01-
2001







К,О,С,Г

Установить яркую
контрастную
маркировку на
дверях на пути
движения. Заменить
ручку двери с белой
на контрастную.

2. Функциональные зоны

		Кабинетная форма обслуживания	
1.			
2.	15а	Сенсорная комната	П.5 СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001"
		Отсутствует вывеска с названием кабинета, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
			К,О,С,Г
		Установить вывеску с названием кабинета, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
3.	15	Кабинет специалистов	П.5 СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001"
		Отсутствует вывеска с названием кабинета, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
			К,О,С,Г
		Установить вывеску с названием кабинета, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	

4.	Дверь ведущая к санитарно-гигиеническому помещению	Ручка входной двери должна быть контрастная.	СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001		К,О,С,Г	Заменить ручку двери с белой на контрастную.
5.	Санитарно-гигиеническое помещения	Ручка входной двери должна быть контрастная.	П.5.3. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001		К,О,С,Г	Заменить ручку двери с белой на контрастную.

6.	16	Санузел	Отсутствует второй поручень у санузла. Отсутствуют крючки для костылей.	П.5.3. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001		К,О,С,Г	Установить второй поручень у санузла. Установить крючки для костылей
7.	16	Раковина	Не соответствует требованиям законодательства.	П.5.3. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001		К,О,С,Г	Установить раковину в соответствии с требованиями законодательством.

3. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено то, что все функциональные зоны доступны условно. Для обеспечения доступности всех групп инвалидов выполнить следующие основные мероприятия:

На входной группе наружных входов

- Оборудовать место парковки для автотранспорта инвалидов не менее 5 % от общего количества парковочных мест.
- Установить знак в соответствии с СНИП
- Установить вывеску с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, на контрастном фоне.

На территории объекта

- Установить навес с водоотливами.
- Установить бордюры вдоль пешеходной дорожки.
- Нанести предупреждающе тактильные указатели перед лестничным маршем, обозначить краевые ступени лестничного марша.

На путях передвижения внутри объекта

- Установить вывески с названием кабинетов предоставления социальных услуг, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Санитарно-гигиенические помещения

- Заменить ручку двери с белой на контрастную.
- Установить раковину в соответствии с требованиями законодательства.
- Установить второй поручень у санузла.
- Установить крючки для костылей.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К-инвалиды-колясочники, О- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С- инвалиды с поражением зрения, Г- инвалиды с поражением слуха.

Лицо, проводившее обследование объекта

Эксперт системы добровольной сертификации

«Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения

безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН

Сертификат № 01-1700095

Президент КРО ФРО «Петросино»



Руководитель объекта
Директор

ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»

